

Bestätigung

für

Grupor

Kunststoffwerk Katzbach GmbH

Ziegeleiweg 20

93413 Cham

Wir bestätigen, dass die nachfolgend aufgeführten Rollladenkästen die geltenden rechtlichen Anforderungen nach der geänderten Energieeinsparverordnung (BGBI. I vom 26. Juli 2007), der DIN 4108-2:2003-07, der Bauregelliste 2007/1 und der DIN 4108 – Beiblatt 2:2006-03 erfüllen.

Kastenbezeichnung

Typ Grupor 30er

Typ Grupor 36,5er

Prüfberichtsnummer


B3.1-01/08

B3.1-01/08


Die Kästen dürfen im öffentlich-rechtlichen Nachweis nach der Energieeinsparverordnung übermessen und der verminderte Wärmebrückenzuschlag von $\Delta U_{WB} = 0,05 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ angesetzt werden, sofern auch alle anderen Wärmebrücken dem Beiblatt 2 entsprechen. Detaillierte Angaben zu den umgebenden Bauteilen, den Bemessungswerten der Wärmeleitfähigkeit und den angesetzten Randbedingungen finden sich im jeweiligen Prüfbericht.

Diese Bestätigung ist gültig bis 31. Dezember 2009.

Gräfelfing, den 8. Januar 2008

Handwritten signature of Martin H. Spitzner in blue ink.

Dr.-Ing. Martin H. Spitzner

Handwritten signature of Christoph Sprengard in blue ink.

Dipl.-Ing. Christoph Sprengard